



PROVE SU DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Documento	Prospetto sintetico dei risultati di prova contenuti nel Rapporto di Prova n. 00633 del 18/03/2021	
Committente	ING. LEONARDO ROSSI VIA BRUNO BUOZZI 20 – 06012 CITTÀ DI CASTELLO (PG)	
Normative di riferimento	TIPO A: UNI EN 795:2012 - UNI CENT/TS 16415:2103- UNI 11578:2015	
Data esecuzione delle prove	Dal 9 al 18 Marzo 2021	
Dati Generali del Dispositivo	Foto dispositivo	
		
Configurazione delle prove:	Prove eseguite fissando il dispositivo a pannello sandwich con lamiera grecata in acciaio spessore 4/10 mm con n. 9+9 rivetti ad alta resistenza e 2 strati di materiale isolante spessore 2 mm. Carico applicato in direzione parallela alle nervature della lamiera del pannello.	

ESITO DELLE PROVE

RESISTENZA CORROSIONE	POSITIVO
PROVE DI DEFORMAZIONE	POSITIVO (<10 mm)
PROVE DI RESISTENZA DINAMICA E DI INTEGRITÀ	POSITIVO
PROVE DI RESISTENZA STATICA	POSITIVO

LE PROVE EFFETTUATE CONFERMANO I REQUISITI RICHIESTI PER IL DISPOSITIVO TIPO A CON UN NUMERO DI UTILIZZATORI PARI A 2

Lo Sperimentatore

Geom. Enzo Ripellino

Il Direttore Responsabile
del Laboratorio

Ing. Simone Scalamandrè